

Uređaj za mehaničko pročišćavanje i
crpna stanica podmorskog ispusta CS 2

SUTIVAN (o. Brač)



Godina izgradnje / Puštanje u rad:

2005. / 2006.

Kapacitet:

$Q_{max} = 80$ l/s

Tehnički podaci:

- Automatska mehanička rešetka (25 mm, $Q_{max} = 80$ l/s)
- Vertikalna rešetka-sito (3 mm, $Q_{max} = 80$ l/s, $D = 700$ mm)
- Kanalske zapornice $b = 600$ mm (5 kom)
- Ventilacija CS s biološkim filterom (aktivni ugljen)
- Crpna stanica (3 x $Q_{max} = 25,0$ l/s, $H_{max} = 20,0$ m)
- Lančana dizalica noivosti 1000 kg
- Upravljanje CS pomoću PLC-a, daljinski nadzor i telemetrija

<http://www.proton.hr>