

Analitičko izvješće

Vlasnik : PROTON D.O.O.
TOPLIČKA 149, KNEBINEC BORNJI, 42204 TURČIN
Dostavljeno : DOSTAVLJENO PO STRANCI
sa lab.upu. od 06.05.2008

Materijal : 1. Uzorak vode na ulazu u separator
Mje. uzorkov.: HE Dubrava
Radni nalog : KEMIJSKA ANALIZA (90515)

Fizikalno kemijski pokazatelji

Parametar	JM	Rezultat	MDK
Ukupna ulja i masti	mg/l	0.100	
Mineralna ulja	mg/l	0.081	

Materijal : 2. Uzorak vode na izlazu iz separatora
Mje. uzorkov.: HE Dubrava
Radni nalog : KEMIJSKA ANALIZA (90516)

Fizikalno kemijski pokazatelji

Parametar	JM	Rezultat	MDK
Ukupna ulja i masti	mg/l	0.211	
Mineralna ulja	mg/l	0.134	

Materijal : 3. Uzorak vode na izlazu iz separatora - odvodni kanal
Mje. uzorkov.: HE Dubrava
Radni nalog : KEMIJSKA ANALIZA (90517)

Fizikalno kemijski pokazatelji

Parametar	JM	Rezultat	MDK
Ukupna ulja i masti	mg/l	0.140	
Mineralna ulja	mg/l	0.108	

Mišljenje:

Uzorci tehnoloških otpadnih voda br. 1, 2 i 3 u pogledu koncentracije ukupnih ulja i masnoća, te mineralnih ulja ODGOVARAJU uvjetima člana 2 "Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama" N.N.br.40/99, odnosno uvjetima članka 1 "Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama"(N.N.br.6/2001.).

VODITELJ DJELATNOSTI
Mr.sc.Vesna Matijević-Kušter
dipl.ing.biotehnologije



Irena Tomiek
dipl. ing. prehrambene tehnologije

Irena Tomiek